

SELLADOR PARA PEQUEÑAS FUGAS EN SISTEMAS HVAC

A-002-077

28405 HVAC LEAK STOP BLUE

Sellador de pequeñas fugas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, presentado en jeringa. Producto azul, de aplicación mediante jeringa. No incluye manguera de conexión.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial:	HVAC Leak Stop Blue
Código producto:	28405
Denominación:	Sellador de fugas HVAC/R Azul
Presentación:	Jeringa de 2 oz / 60 ml
Aplicación:	Mediante jeringa; manguera no incluida
Función Principal:	Sella permanentemente pequeñas fugas
Capacidad indicada:	Hasta 6 toneladas
Tinte UV:	No
Compatibilidad:	Todos los lubricantes y refrigerantes
Manguera incluida:	No, para conexión con manguera, debe disponerse de una previamente
Clasificación de peligro:	SGA: H361; H373; H411
Datos físicos de la HDS:	Mezcla líquida; apariencia transparente; color azul; olor característico

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se utiliza para sellar pequeñas fugas de forma permanentemente. Protege contra corrosión, reduce ruido del compresor y ayuda a prolongar su vida útil. Se declara sin polímeros.

APLICACIÓN

- Aplicar mediante jeringa. No incluye manguera; si la instalación requiere conexión por manguera, deberá disponerse de ella previamente. El fabricante debe confirmar el procedimiento de instalación y la dosis correspondiente a cada sistema.
- La aplicación debe seguir las instrucciones específicas del fabricante y realizarse por personal técnico calificado.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Utilizar guantes impermeables resistentes al producto; la FDS recomienda nitrilo de 4,5 mil. Emplear gafas de seguridad o de protección química y evitar la exposición innecesaria.
- Trabajar en un área bien ventilada. La protección respiratoria normalmente no es necesaria; si pueden superarse los límites de exposición, la FDS indica un respirador aprobado con filtro tipo A para vapores orgánicos.
- Advertencia (SGA): H361; H373; H411. Consultar las precauciones completas en la HDS.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Guardar bajo llave, en un área bien ventilada y apartado de fuentes de ignición, luz solar directa y temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes. Lavarse las manos y las zonas expuestas después del manejo; no comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar respirar vapores o aerosoles.
- En caso de derrame, ventilar la zona, evacuar al personal no esencial y absorber con material inerte. Evitar su ingreso en desagües o cuerpos de agua y eliminar los residuos según la normativa aplicable.



www.refrigeracionomega.com

